



НАКАЗ

22 жовтня 2021 року

№ 237

*Про встановлення протипожежного
режиму в Університеті*

На виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, з метою забезпечення протипожежного режиму в Університеті

НАКАЗУЮ:

1. Призначити віце-президента (Бобрик В.І.) відповідальним за протипожежний стан будівель і споруд Університету.
2. Встановити в Університеті протипожежний режим згідно з додатком.
3. Начальнику відділу діловодства (Борознюк Н.В.) довести цей наказ до відома посадових осіб і керівників всіх структурних підрозділів Університету.
4. Завідувачам кафедр і керівникам структурних підрозділів довести цей наказ до відома підпорядкованих працівників.
5. Визнати наказ від 02.09.2019 № 172 «Про встановлення протипожежного режиму в університеті» таким, що втратив чинність.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Президент

Олександр ПОКАНЕВИЧ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ РЕЖИМ В ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

1. В Університеті забороняється :

- курити в приміщеннях (аудиторіях, актових залах, лабораторіях, службових кабінетах, допоміжних та підсобних приміщеннях, житлових кімнатах гуртожитку, місцях загального користування тощо), крім спеціально відведених місць на території будівель, які позначені відповідним знаком або написом та забезпечені урною або попільницею з негорючого матеріалу;
- захащувати евакуаційні шляхи і виходи меблями, устаткуванням, обладнанням, матеріалами тощо. Евакуаційні шляхи повинні утримуватися вільними і у разі необхідності забезпечувати безпеку під час евакуації людей з приміщень та поверхів будівель;
- забивати, зварювати, замикати на навісні замки двері евакуаційних виходів. Під час перебування людей в приміщеннях, двері евакуаційних виходів замикати на замки та запори що легко відкриваються;
- застосовувати для оздоблення шляхів евакуації горючі матеріали;
- користуватись електропобутовими нагрівальними приладами (чайники, мікрохвильові печі, кип'ятильники, тощо) за межами спеціально відведених і обладнаних приміщень;
- влаштовувати тимчасові електромережі, використовувати саморобні подовжувачі, прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі;
- користуватись пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електровиробами, застосовувати саморобні подовжувачі;
- здійснювати вогневі (пожежонебезпечні) роботи у будівлях без забезпечення відповідних заходів: оформлення нарядів-допусків, очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;
- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу комп'ютери, кондиціонери, копіювальні апарати, телевізори, радіоприймачі та інші електроспоживачі.

2. У будівлях Університету не допускається:

- здійснювати перепланування приміщень з порушенням протипожежних вимог будівельних норм;
- влаштовувати глухі ґрати (жалюзі та подібні пристрої) на вікнах приміщень, де перебувають учасники освітнього процесу;
- використання в приміщеннях світильників з лампами розжарювання без захисного скла;

- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами.

3. Будь-які нові підключення електроспоживачів (офісної техніки, навчального устаткування, стоматологічних установок, побутових нагрівальних приладів тощо) здійснювати лише після проведення відповідних розрахунків з метою уникнення перевантажень електромережі.

4. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані знати та дотримуватись правил пожежної безпеки в закладах освіти.

5. Перед проведенням занять та інших заходів в лабораторіях (спеціальних класах) особи, що проводять такі заходи, обов'язково проводять інструктажі зі здобувачами освіти, щодо дотримання заходів безпеки та правил пожежної безпеки при роботі з хімічними реактивами, засобами їх гасіння.

6. Після роботи всі електроустановки та електроприлади мають бути відключені від електромережі (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок).

7. Внутрішній протипожежний водопровід має утримуватись в справному стані, пожежні крани укомплектовані стволами, рукавами одного діаметру. Пожежні крани раз на шість місяців перевіряються на працездатність з реєстрацією результатів у спеціальному журналі технічного обслуговування.

8. Вогнегасники повинні бути розміщені на видних легкодоступних місцях, щорічно направлятись на перезарядку та технічне обслуговування.

9. З усіма працівниками проводяться інструктажі (вступний, первинний, на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий) після яких робиться запис у спеціальних журналах із підписом осіб яких інструктують і особи яка його інструктує.

10. Всі учасники освітнього процесу університету зобов'язані:

- дотримуватися встановленого **протипожежного режиму**, виконувати вимоги правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки;

- після закінчення роботи (освітнього заходу) оглянути приміщення, впевнитися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі.

11. При виникненні ознак пожежі (відкрите полум'я, підвищення температури, задимлення тощо) негайно повідомити підрозділ ДСНС за **тел. «101»**, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

12. Вжити заходів щодо оповіщення й евакуації людей, гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, організувати зустріч пожежних підрозділів.